



Il seguente prodotto è stato testato dall'Associazione Svizzera delle Piastrelle (ASP):

## Superficie doccia Geberit Setaplano

### Il prodotto soddisfa i seguenti criteri:

- istruzioni per il montaggio semplici, comprensibili e ben illustrate
- applicazione semplice e sicura in occasione del montaggio
- soluzione pulita del problema delle interfacce con l'installatore idrosanitario
- regole chiare nella consegna del materiale dall'installatore idrosanitario al piastrellista
- larghezza della flangia di impermeabilizzazione >5 cm
- adempimento alla norma sulla protezione acustica SIA 181

**Il prodotto testato del partner di formazione ASP GEBERIT riceve il sigillo di qualità ASP n. 201701**



### Associazione Svizzera delle Piastrelle

24 ottobre 2017

Konrad Imbach  
Presidente centrale

Roger Allenbach  
Presidente della Commissione tecnica